



PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W RADZIEJOWIE
88-200 Radziejów, ul. Kościuszki 20/22
e-mail: psse.radziejow@pis.gov.pl
tel./fax 054 285 36 14

URZĄD GMINY TOPÓLKA
SEKRETARIAT
Wpłynęło dnia 09.04.2021.
L.dz. 1491 zał.
podpis *Be*

Znak sprawy N.HK -5211-12-2/21
L. DZ. 2684121

Radziejów, dnia

2021-04-06

Wójt
Gminy Topólka
87-875 Topólka

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radziejowie na podstawie wyników badania wody (sprawozdania z badań nr: L.HK-632-1-6/N/21, L.HK-632-1-7/N/21 z dnia 29.03.2021r.) pobranej w dniu 09.03.2021r. z wodociągu w Paniewie, gm. Topólka w punktach poboru - stacja uzdatniania wody kran z miejsca rozprowadzania wody do sieci rozdzielczej, mieszkanie prywatne w Paniewie nr 1, gm. Topólka - kran w kuchni stwierdza, że woda z w/w wodociągu w badanym zakresie, **odpowiada** wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294), a tym samym nadaje się do spożycia.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Radziejowie
Beata Nenczak
Beata Nenczak

Otrzymują:

- ① Adresat
2. A/a



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W RADZIEJOWIE**
88-200 Radziejów, ul. Kościuszki 20/22
e-mail: psse.radziejow@pis.gov.pl
tel./fax 054 285 36 14

N.HK-5211-13-2/21
L.dz. 2688/21

Radziejów, dnia

2021-04-06

**Wójt
Gminy Topólka
87-875 Topólka**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radziejowie informuje, że po otrzymaniu w dniu 06.04.2021r. sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach monitoringu kontrolnego w dniu 09.03.2021r. z wodociągu w Orlu, gm. Topólka stwierdzono w stacji uzdatniania wody przekroczenie normy manganu w ilości 61 µg/l przy obowiązującej normie 50 µg/l. Przekroczenia te naruszają wymagania zawarte w załączniku nr 1 część C tabela nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz.2294). W związku z powyższym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radziejowie oczekuje przedstawienia informacji o podjętych działaniach naprawczych oraz czy możliwe jest doprowadzenie wody do należytej jakości zgodnie z wyżej cytowanym rozporządzeniem w terminie 30 dni tj. do dnia **06.05.2021r.**

Powyższe informacje należy przedstawić Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Radziejowie niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Radziejowie**

Beata Nenczak

Otrzymują:

- ① adresat
2. a/a